

ОАО «ИТЦ «Экология»

214013, г. Смоленск, Тульский пер., 9. Телефон: 66-59-77; 30-08-92. E-mail: labeko.67@mail.ru

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.21-АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации.

дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:  
Генеральный директор  
«30» марта 2022г.

М.П.

*[Signature]*  
С.И. Денисов

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник аналитической  
лаборатории

«30» марта 2022г. Е.Ю. Сазонова

*[Signature]*

Протокол КХА № 301 от 30 марта 2022 г.

Заказчик: МУП «Талашкино»

ИНН 6714051347 Договор № 47

Адрес юридический: 214512, Смоленская обл., Смоленский р-н, п. Талашкино, ул. Ленина, 14А

Адрес фактический (местонахождение производственной

площадки): 214512, Смоленская обл., Смоленский р-н, п. Талашкино, ул. Ленина, 14А

Наименование пробы: питьевая вода, источник подземного водоснабжения

Вид пробы: разовая

Место отбора: Артскважина д. Бобыри

Проба № 301

Акт отбора: № 301 от 10.03.2022 г.

Дата отбора: 10.03.2022 г. Дата начала анализа: 10.03.2022 г.

Проба отобрана: инженером-пробоотборщиком ОАО «ИТЦ «Экология» Кривцовым А.Ю.

Средства измерения: весы лабораторные ВЛ-224 В, зав. № J151-049, св. № С-ВЧ/04-05-2021/61623314 до 03.05.2022 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, зав. №54ВИ672, св. № С-ВЧ/13-05-2021/62754461 до 12.05.2022 г., рН-метр, рН-150 М, зав. № 0038, св. С-ВЧ/16-03-2022/140055726 до 15.03.2023 г., анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный АН-2, зав. № 1840, св. № С-СП/08-06-2021/72480018 до 07.06.2022г., спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ.З» зав. № 023, св. № СВ-Ч/27-01-2022/127186838 до 26.01.2023 г., анализатор атомно-абсорбционный Спектр 5-4 (пламя) зав. № 184, св. № С-ВЧ/13-05-2021/63060654 до 12.05.2022 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 301	СанПин 1.2.3685-21
				Результаты испытаний пробы	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	2,50±0,75	≤ 20,0
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016	< 0,20	≤ 1,5
3	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	0,227±0,057	≤ 0,3
4	Общая жесткость	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	8,2±1,2	≤ 7,0
5	Запах при 20 <sup>0</sup> С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	0	≤ 2
6	Запах при 60 <sup>0</sup> С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	0	≤ 2
7	Привкус при 20 <sup>0</sup> С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	0	≤ 2
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72	438,0±7,1	≤ 1000
9	Хлорид-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72	< 2,0	≤ 350
10	Сульфат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012	3,30±0,92	≤ 500
11	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974-2014	< 0,01	≤ 0,1
12	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57162-2016	< 0,001	≤ 1,0
13	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2.4.214-06	< 0,005	≤ 5,0
14	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012	94,1±9,4	-

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 301	СанПин 1.2.3685-21
				Результаты испытаний пробы	
15	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012	43,8±4,4	≤ 50
16	Щелочность	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31957-2012	8,4±1,0	-
17	Полифосфаты	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18309-2014	0,087±0,039	≤ 3,5
18	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57162-2016	0,035±0,012	≤ 0,2
19	Нитрат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014	0,291±0,058	≤ 45,0
20	Нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014	< 0,003	≤ 3,0
21	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014	0,51±0,10	≤ 2,0
22	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57162-2016	< 0,002	≤ 0,01
23	Фторид-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89	0,307±0,046	≤ 1,5
24	Стронций	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 23950-88	1,38±0,28	≤ 7,0
25	Окисляемость (перманганатная)	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.2:4.154-99	1,54±0,31	≤ 5,0
26	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001	< 0,05	≤ 0,1
27	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57162-2016	< 0,0001	≤ 0,001
28	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57162-2016	0,0062±0,0019	≤ 0,02
29	Бериллий	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57162-2016	< 0,0001	≤ 0,0002
30	Селен	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.203-03	< 0,0050	≤ 0,01

**Анализ проводили методами:** титриметрии, гравиметрии, потенциометрии, ИК-спектрометрии, фотоколориметрии, атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».  
(Основание: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. п.7.8.2.1, примечание)